



Skötsel av ventilationsaggregat RDKR

Vid ingrepp i aggregatet skall beskrivningen ”**Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel**” följas. Medföljer aggregatet.

Skötselåtgärder och ev. justeringar måste utföras av behörig personal.

Bostadsrättshavarens ansvar:

- Rengöra spiskåpens filter, sitter på undersidan av kåpan
- Byte trasig lampa
- Rengöra eller byta filter i tilluftsdon. Filter kan tvättas i ljummet såpvatten .

Föreningens ansvar:

- Byte filter i aggregatet
- Rengöring av kanaler
- Rengöring värmeväxlare
- Rengöring av fläktar – motorer
- Besiktning, OVK varje 3 år.
- Att tillhandahålla filter

Om brh inte själv kan utföra arbetsuppgifterna enligt ansvarsfördelningen kan fastighetsskötaren anlitas mot faktura.

Vid larm och om något inte fungerar gör en felanmälan.

